



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διεύθυνση : Δημοκρατίας 27, Κοζάνη
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 24613 51114
e-mail :

Κοζάνη, 26-6-2018
Αρ. Πρωτ.: 117635/9858

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αριθμ. 1785/18 (ΑΔΑ: 6Ρ977ΛΨ-ΕΨΚ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται και διατίθεται η πίστωση, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια λαμπτήρων για το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή Ζ.Ε.Π.).

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί η **προμήθεια λαμπτήρων οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί** στο τέλος της παρούσης όπως και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την **3-7-2018** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 π.μ.** στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος, γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50131, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 2461047209. **Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ** της προσφοράς που ανταποκρίνεται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι **απαράβατοι** και θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που διέπουν τους λαμπτήρες.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρεχόμενης προμήθειας θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Μ. στο τηλ. 2461052687.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης προμήθειας και η επιτυχής διαδικασίας της θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.287,80 € (συμπερ. του ΦΠΑ).

4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
2. Φορολογική Ενημερότητα

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο
Προϊστάμενος Δ/σης
Οικονομικού

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
VASILEIOS KOTOULAS
Ημερομηνία: 2018.06.26 12:50:22
EEST

Κωτούλας Βασίλειος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του Κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης. Συγκεκριμένα πρόκειται για την προμήθεια λαμπτήρων φθορίου 18 W, 36W και 58 W και PL 26W, για την αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων στο κτίριο .

Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό **1.845,00€** πλέον Φ.Π.Α. 24% (**442,80€**) και συνολικά 2.287,80€.

Οι παρακάτω τιμές προσδιορίσθηκαν μετά από έρευνα που έγινε στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος, χωρίς ατέλεια.

A/A	Περιγραφή είδους	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
1	Λαμπτήρας φθορίου 18W	τεμάχια	100	2,30	230,00
2	Λαμπτήρας φθορίου 36W	τεμάχια	200	3,60	720,00
3	Λαμπτήρας φθορίου 58W	τεμάχια	30	4,50	135,00
4	Λαμπτήρας PL 26W	τεμάχια	200	3,20	640,00
5	Εκκινητής φωτισμού Φθορισμού 4-65W	τεμάχια	300	0,40	120,00
	Σύνολο				1.845,00
	Φ.Π.Α 24%				442,80
	Σύνολο				2.287,80



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην προμήθεια λαμπτήρων και εκκινήτες φωτισμού φθορισμού που θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων στο κτίριο Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απaráβata, τυχόν έλλειψη κάποιου απ' αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού. Οι λαμπτήρες θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή, Ο τύπος λαμπτήρα, όπου αναφέρεται είναι ενδεικτικός και μπορεί να είναι οποιασδήποτε άλλης εταιρίας ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών.

Θα γίνει προμήθεια των παρακάτω τύπων λαμπτήρων:

1. Λαμπτήρες φθορίου 18 W

A/A	Περιγραφή/Χαρακτηριστικά	Μέγεθος
1	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Volt)	220-240
2	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Watt)	18
3	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ (Lumen) τουλάχιστον	1.200
4	ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τουλάχιστον	15.000
5	ΜΗΚΟΣ (σε μέτρα)	0,59
6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	A
7	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Kelvin) τουλάχιστον	4.000

2. Λαμπτήρες φθορίου 36 W

A/A	Περιγραφή/Χαρακτηριστικά	Μέγεθος
1	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Volt)	220-240
2	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Watt)	36
3	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ (Lumen) τουλάχιστον	3.000
4	ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τουλάχιστον	15.000
5	ΜΗΚΟΣ (σε μέτρα)	1,20
6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	A
7	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Kelvin) τουλάχιστον	4.000

3. Λαμπτήρες φθορίου 58 W

A/A	Περιγραφή/Χαρακτηριστικά	Μέγεθος
1	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Volt)	220-240
2	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Watt)	58
3	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ (Lumen) τουλάχιστον	5.000
4	ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τουλάχιστον	15.000
5	ΜΗΚΟΣ (σε μέτρα)	1,50
6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	A
7	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Kelvin) τουλάχιστον	4.000

4. Λαμπτήρες PL 26 W


A/A	Περιγραφή/Χαρακτηριστικά	Μέγεθος
1	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Volt)	220-240
2	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Watt)	26
3	ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ (Lumen) τουλάχιστον	1.400
4	ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τουλάχιστον	10.000
5	ΜΗΚΟΣ (σε εκατοστά)	17
6	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	A
7	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (Kelvin) τουλάχιστον	5.500

5. Εκκινητής φωτισμού Φθορισμού 4-65W

A/A	Περιγραφή/Χαρακτηριστικά	Μέγεθος
1	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Volt)	220-240
2	Κατάλληλο για ισχύ λαμπτήρα	4-64 W
3	Συχνότητα δικτύου	50-60 Hz

Κοζάνη, 30-05-2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν/τής Δ/ντής Δ.Τ.Ε. (έδρα)



Κωνσταντίνος Αναγνώστου
Πολ/κός Μηχ/κός με Α' β.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Αν/τής Προϊστάμενος



Ηλίας Γιαννόπουλος
Ηλεκτρ. Μηχ/κός με Α' β.