



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π. Ε. Κοζάνης
Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) Π.Ε. Κοζάνης

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27
Διοικητήριο
501 31 Κοζάνη
Fax : 2461047216
e-mail Τμήματος : t.py.kozani@pdm.gov.gr
Πληροφορίες : Φ. Τσιολάκη
Τηλέφωνο : 2461351211
e-mail : f.tsiolaki@pdm.gov.gr

Προς
Όπως πίνακας αποδεκτών

Θέμα : **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**, έκτακτου και μερικού, τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο εργαστήριο παρασκευής πάγου (βρώσιμων παγοκύβων) της εταιρείας «ΜΕΡΕΣΙΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που βρίσκεται επί της οδού Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 12, στην Πτολεμαΐδα, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

- Σχετ.:**
1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 3. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 4. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
 6. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α') «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 7. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
 8. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», ..., και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 9. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
 10. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α') «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
 11. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α') «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανικών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».

12. Η με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β') ΥΑ «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Η υπ' αριθμ. 6405/2022 (ΦΕΚ 563 Β') Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
14. Η υπ' αριθμ. 86261/2024 (ΦΕΚ 3556 Β') Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Χωρικούς και Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα καθώς και σε Προϊσταμένους/ες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.
15. Η με Α.Π. οικ. 115219/07-07-2025 (ΑΔΑ: Ψ8Ζ67ΛΨ-ΡΛ2) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Συγκρότηση Κλιμακίων Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α') όπως ισχύει, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
16. Η από 07/07/2025 αίτηση – καταγγελία για πρόκληση θορύβου.
17. Η με Α.Π. 123443/21-07-2025 Εντολή Ελέγχου του Αν/τη Προϊσταμένου της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
18. Το με Α.Π. 123545/21-07-2025 έγγραφο της Αν/τριας Προϊσταμένης του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης «Σύγκληση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, για έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και μέτρηση θορύβου στη βιοτεχνία παραγωγής βρώσιμων παγακίων που βρίσκεται επί της οδού Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 12, στην Πτολεμαΐδα».
19. Η από 25/07/2025 Έκθεση Αυτοψίας των μελών του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Κοζάνης.
20. Η με Α.Π. 139247/20-08-2025 «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, έκτακτου και μερικού, τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο εργαστήριο παρασκευής πάγου (βρώσιμων παγοκύβων) της εταιρείας «ΜΕΡΕΣΙΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που βρίσκεται επί της οδού Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 12, στην Πτολεμαΐδα, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
21. Η από 08/09/2025 αίτηση του κ. Δημητρίου Αράπη, εκ μέρους της «ΜΕΡΕΣΙΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής απολογίας.
22. Το με Α.Π. 150117/09-09-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού «Παράταση προθεσμίας υποβολής απολογίας επί της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο εργαστήριο παρασκευής πάγου (βρώσιμων παγοκύβων) της εταιρείας «ΜΕΡΕΣΙΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που βρίσκεται επί της οδού Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 12, στην Πτολεμαΐδα, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
23. Η από 10/09/2025 «Τεχνική Έκθεση Συμμόρφωσης» που υποβλήθηκε από τον κ. Ηλία Πασσιά, νόμιμο εκπρόσωπο της «ΜΕΡΕΣΙΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».
24. Η με Α.Π. 160362/25-09-2025 Εντολή Ελέγχου του Αν/τη Προϊσταμένου της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
25. Το με Α.Π. 160389/25-09-2025 έγγραφο της Αν/τριας Προϊσταμένης του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης «Σύγκληση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, για έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και μέτρηση, εκ νέου, του εκπεμπόμενου θορύβου στη βιοτεχνία παραγωγής βρώσιμων παγακίων που βρίσκεται επί της οδού Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 12, στην Πτολεμαΐδα».
26. Η από 26/09/2025 Έκθεση Αυτοψίας των μελών του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Κοζάνης.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 25/07/2025 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) Π.Ε. Κοζάνης, Φωτεινή Τσιολάκη, Αικατερίνη Ντελή, και Στέλλα Νέστορα, στο εργαστήριο παρασκευής πάγου (βρώσιμων παγοκύβων) της εταιρείας «ΜΕΡΕΣΙΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», που βρίσκεται επί της οδού Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 12, στην Πτολεμαΐδα, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ελήφθησαν φωτογραφίες από τον χώρο εγκατάστασης του μηχανολογικού εξοπλισμού ψύξης του παραγωγικού εξοπλισμού, έγινε μέτρηση του εκπεμπόμενου θορύβου και στη συνέχεια συντάχθηκε επί τόπου η (19) σχετική Έκθεση Αυτοψίας. Η έκθεση αυτοψίας υπογράφηκε από τα προαναφερόμενα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κοζάνης και τον κ. Ηλία Πασσιά, νόμιμο εκπρόσωπο της ελεγχόμενης εταιρείας, στον οποίο επιδόθηκε αντίγραφο.

Από την αυτοψία και από τις διενεργηθείσες μετρήσεις διαπιστώθηκε μη συμμόρφωση της εταιρείας «ΜΕΡΕΣΙΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», ως προς το ανώτατο όριο θορύβου των 50dB(A) που καθορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981, για την οποία κλήθηκε σε απολογία με την (20) σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου.

Αναλυτικότερα, κατά την αυτοψία και από τις διενεργηθείσες μετρήσεις διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Β. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Δεν διαπιστώθηκαν ασημαντές μη συμμορφώσεις της παραγράφου 11β του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν, ως προς τη σοβαρότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, όπως ισχύει και τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 ΥΑ, ως εξής:

Παραβάσεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΧΑΜΗΛΗΣ / ΜΕΤΡΙΑΣ σοβαρότητας):

Παράβαση 1η: Υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου κατά τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι η στάθμη του θορύβου που προκαλείται από τον μηχανολογικό εξοπλισμό του ελεγχόμενου εργαστηρίου ανέρχεται στα **56,3 dB(A)**. Συνεπώς, η μετρούμενη στάθμη θορύβου που εκπέμπεται από την ελεγχόμενη δραστηριότητα υπερβαίνει, κατά 6,3 dB, το ανώτατο όριο θορύβου των 50dB(A) που καθορίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981 για τις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε περιοχή όπου επικρατεί το αστικό στοιχείο.

Υποβλήθηκε η (23) σχετική, ως απάντηση στην κλήση σε απολογία, στην οποία αναφέρονταν οι ενέργειες που έγιναν εκ μέρους της ελεγχόμενης εταιρείας, προκειμένου να μειωθεί ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τον μηχανολογικό εξοπλισμό.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και κατόπιν των (24) και (25) σχετικών, διενεργήθηκε, στις 26/09/2025 εκ νέου έλεγχος (έκτακτος και συμπληρωματικός). Έγινε μέτρηση του εκπεμπόμενου θορύβου και στη συνέχεια συντάχθηκε επί τόπου η (26) σχετική Έκθεση Αυτοψίας. Η έκθεση αυτοψίας υπογράφηκε από τα προαναφερόμενα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κοζάνης και τον κ. Ηλία Πασσιά, νομίμου εκπροσώπου της ελεγχόμενης εταιρείας, στον οποίο επιδόθηκε αντίγραφο.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έγιναν πράγματι εργασίες προς την κατεύθυνση της μείωσης του εκπεμπόμενου θορύβου από τον μηχανολογικό εξοπλισμό της ελεγχόμενης δραστηριότητας. Η στάθμη του εκπεμπόμενου θορύβου που μετρήθηκε ανέρχεται στα 51,9 dB(A). Παρόλο που μειώθηκε, η μετρούμενη στάθμη θορύβου που εκπέμπεται από τον μηχανολογικό εξοπλισμό της ελεγχόμενης δραστηριότητας εξακολουθεί να υπερβαίνει (κατά 1,9 dB), το ανώτατο καθορισμένο όριο θορύβου των 50dB(A). Συνεπώς, δεν υπήρξε πλήρης συμμόρφωση και δεν αναιρείται η παράβαση που διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο.

Η ανωτέρω παράβαση, αξιολογείται ως παράβαση ΧΑΜΗΛΗΣ σοβαρότητας σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης και ιδιαίτερα τον πίνακα 1 της ενότητας (Δ) και τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης της παράβασης της ενότητας (Ε) του παραρτήματος της υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 ΥΑ, όπως ισχύει.

Συνεπώς, για την ανωτέρω παράβαση ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 όπως ισχύει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του ΠΔΕ προβλέπεται, από την παρ.15α του ίδιου άρθρου, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΠΔΕ)

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμόρφωσης
Γ.1	Υπέρβαση της ανώτατης επιτρεπόμενης στάθμης θορύβου κατά τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργαστηρίου	Λήψη μέτρων μείωσης της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου και εξάλειψης της υπέρβασης του θεσμοθετημένου ορίου των 50db(A) (π.χ. συντήρηση/ επιδιόρθωση μηχανολογικού εξοπλισμού, τοποθέτηση κατάλληλων αντικραδασμικών βάσεων ή κατάλληλων κατασκευών αντιθορυβικής προστασίας (ηχοπετάσματα) κ.λπ.)	Χαμηλή	27/02/2026

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, ο ελεγχόμενος φορέας οφείλει να υποβάλλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει και θα διενεργηθεί εκ νέου αυτοψία από το Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Κοζάνης για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Αντί αυτοψίας, η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση επαρκών τεκμηρίων επιβεβαίωσης της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο ΠΔΕ (π.χ. εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών, μετρήσεων ήχου από πιστοποιημένη εταιρεία κ.λπ.).

Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 και τις ενότητες (Ε) και (ΣΤ) του Παραρτήματος της υπ' αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 ΥΑ, όπως ισχύει.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** τον ελεγχόμενο φορέα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Ε. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η παρούσα διαβιβάζεται στο Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 11 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αν/τής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης

Δημήτριος Αλβανός
Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α' β

Πίνακας Αποδεκτών

1. ΜΕΡΕΣΙΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 12
502 00 Πτολεμαΐδα
ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
2. Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
ΕΝΤΑΥΘΑ

Εσωτερική Διανομή

1. Αρχείο Δ/σης Π. 25
2. Χρονολ. Αρχείο