



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**



Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Σ. Γκαράνη, Δρ Α. Νικολαΐδου
Αρ. Τηλεφώνου. : 2310 483 229, -245
Ηλεκτρον. Δ/ση : s.garani@prv.ypeka.gr,
a.nikolaidou@prv.ypeka.gr
epbe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.: Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ/
ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ**

τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των λυμάτων της κωμόπολης Άργους – Ορεστικού του ομώνυμου Δήμου στην Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος».
2. Ο Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'/09-10-01) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος...».
3. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α'/13-02-12) «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/198/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-20-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», και άλλες επείγουσες διατάξεις».
7. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α'/30-10-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».
8. Η Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/22036/219/08-03-2024 (ΦΕΚ 1530 Β'/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ 3494 Β'/04-07-2025) και ισχύει.
9. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 (ΦΕΚ 841 β'/ 24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση

και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α ρ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β ρ 2471)».

10. Η Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β'/14-03-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
11. Η Α.Π. οικ.181551/22-11-2016 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας για την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου «Εξωτερικά δίκτυα ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Άργους Ορεστικού της Δ.Ε. Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους Ορεστικού της ΠΕ Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
12. Η Α.Π.: 13186/681/29-05-2025 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του έργου: «Δίκτυα Μεταφοράς & Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς» στο Δήμο Καστοριάς της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικοποίηση και ανανέωση όρων.
13. Η με Αρ Δικογραφία: ΕΓ35-2024/187 Εισαγγελική Παραγγελία του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, (ΑΠ: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/114872/7048/22-10-2024).
14. Το Α.Π.: 114872/7048/2024-β'/14-01-2025 έγγραφο των Ειδικών Ανακριτικών Υπαλλήλων της υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Άργους Ορεστικού με θέμα: «Παροχή στοιχείων για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων του Δήμου» το οποίο διαβιβάστηκε με το Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/6610/518/21-01-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
15. Το Α.Π.: 15099/03-02-2025 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς με θέμα «Απάντηση στο αρ. πρωτ. 6611/519/21-01-2025 έγγραφο σας» (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/11979/907/03-02-2025).
16. Το Α.Π.: 808/31-01-2025 έγγραφο του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «Παροχή στοιχείων για την διαχείριση των αστικών λυμάτων του Δήμου», με το οποίο αιτείται παράταση ως προς τον χρόνο παροχή στοιχείων (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/11551/857/31-01-2025).
17. Το Α.Π. 114872/7048/2024-ε'/04-02-2025 έγγραφο των Ειδικών Ανακριτικών Υπαλλήλων της υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Άργους Ορεστικού με θέμα: «Αίτημα παράτασης παροχής στοιχείων για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων του Δήμου», το οποίο διαβιβάστηκε με το Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/11551/857/04-02-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
18. Το Α.Π.: 1164/20-02-2025 απαντητικό έγγραφο του Δήμου Άργους Ορεστικού (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/21333/1428/24-02-2025).
19. Το Α.Π.: 5550/26-05-2025 έγγραφο του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «Ενημέρωση για την πορεία των έργων της πράξης: «Βιολογική Επεξεργασία και Καθαρισμός Λυμάτων Δήμου Άργους Ορεστικού» (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/57439/3453/27-05-2025).
20. Η από 06-06-2025 Έκθεση Αυτοψίας των Επιθεωρητριών Περιβάλλοντος της υπηρεσίας μας.
21. Το από 06-06-2025 πρωτόκολλο δειγματοληψίας της υπηρεσίας μας.
22. Το από 19-06-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εργαστηρίου αναλύσεων με το οποίο στάλθηκαν τα αποτελέσματα αναλύσεων του δείγματος στην υπηρεσία μας (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/68222/4093/20-06-2025).
23. Το Α.Π.: 4735/23-07-2025 ενημερωτικό έγγραφο του Δήμου Άργους Ορεστικού με το οποίο αποστάλθηκαν τα ζητηθέντα στοιχεία της (20) σχετικής (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/83249/4997/25-07-2025).
24. Η α/α 09/11-02-2026 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (ΠΕΕ)
25. Το Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/15570/1120/11-02-2026 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκε η (24) σχετική
26. Το Α.Π.: 4001/09-03-2026 αίτημα του Δήμου Άργους Ορεστικού για χορήγηση προθεσμίας (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/29091/1829/10-03-2026)
27. Το Α.Π.: 3152/31-03-2026 απολογητικό υπόμνημα του Δήμου Άργους Ορεστικού (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΣΕΒΕ/36707/2425/01-04-2026)

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στις 06 Ιουνίου 2025 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τις Επιθεωρήτριες Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (Τ.Ε.Π.) του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (Σ.Ε.Β.Ε.), Σταυρούλα Γκαράνη, και Δρ Άννα Νικολαΐδου, για τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των λυμάτων της κωμόπολης Άργους – Ορεστικού του ομώνυμου Δήμου στην Π.Ε. Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η αυτοψία διενεργήθηκε στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011. Κατά την αυτοψία συντάχθηκε η (20) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τις προαναφερθείσες Επιθεωρήτριες και τον Αντιδήμαρχο κ. Ζήση Τόλκο ως εκπρόσωπο του Δήμου.

Κατά την αυτοψία και από τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων, και λαμβάνοντας υπόψη το (27) απολογητικό υπόμνημα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

B. ΑΣΗΜΑΝΤΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Δεν διαπιστώθηκαν μη συμμορφώσεις που αξιολογήθηκαν ως ασήμαντες σύμφωνα με την παράγραφο 11β του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητα τους σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της ΥΑ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, ως εξής:

Παραβάσεις της παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ/ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας)

Παράβαση: Ανεξέλεγκτη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων στον ποταμό Αλιάκμονα

Ο Δήμος Άργους – Ορεστικού προέβαινε διαχρονικά έως τον Ιούλιο του 2025 σε ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων της ομώνυμης κωμόπολης στον ποταμό Αλιάκμονα χωρίς να τα οδηγεί προς επεξεργασία στην ΕΕΛ Καστοριάς κατά παράβαση του υποκεφαλαίου Α.1) της (12) σχετικής ΑΕΠΟ και της ΚΥΑ 5673/400/1997, με υπερβάσεις σε δείγμα που ελήφθη κατά την αυτοψία των οριακών τιμών των TSS-MLSS κατά 505%, του COD κατά 273%, του BOD₅ κατά 1.180%, του TN κατά 143%, του TP κατά 60% και των κολοβακτηριοειδών κοπρανωδών κατά 499.900%, κατά παράβαση του Παρατήματος Ι του άρθρου 16 της ως άνω Κ.Υ.Α. προκαλώντας μεταβολή στο περιβάλλον, λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας, της σημαντικής υπέρβασης των οριακών τιμών διάθεσης και των μεγάλων ποσοτήτων (κατ' εκτίμηση 383.250m³ λυμάτων ενδεικτικά για το έτος 2021) που διατίθενται στον ποταμό.

Οι εν λόγω ενέργειες του Δήμου είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης και υποβάθμισης περιβάλλοντος, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν 1650/1986.

Ο Δήμος Άργος Ορεστικού στο (27) σχετικό απολογητικό του υπόμνημα ισχυρίζεται ότι δεν προέβαινε σε ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων στον ποταμό Αλιάκμονα λόγω της επεξεργασίας που αυτά υφίσταντο με τη χρήση υγρών βακτηρίων – μικροοργανισμών και παραπέμπει σε σχετικά αποτελέσματα δειγματοληψίας. Σε απάντηση του ισχυρισμού του επισημαίνουμε ότι στην υπηρεσία μας προσκομίστηκε αποτέλεσμα ανάλυσης δείγματος ύδατος το οποίο λήφθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2016, δηλαδή έντεκα χρόνια πριν από την αυτοψία της υπηρεσίας μας, από σημείο κατάντη της εκβολής των λυμάτων στον ποταμό Αλιάκμονα και όχι σε δείγμα

από τον αγωγό εκροής αυτών στον ποταμό. Επίσης προσκομίστηκαν αποτελέσματα ανάλυσης δειγμάτων ύδατος τα οποία λήφθηκαν στις 17 Φεβρουαρίου 2016 σε σημείο ανάντη του αγωγού εκροής των λυμάτων στον ποταμό Αλιάκμονα και από τον κεντρικό αγωγό που οδηγεί στην δεξαμενή καθίζησης. Έκτοτε δεν προσκομίστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Δήμος παρακολουθούσε την ποιότητα των λυμάτων κατά την εκροή τους στον ποταμό, άρα δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου επεξεργασίας αυτών καθώς δεν έλεγχε την τήρηση των ορίων διάθεσης της (10) σχετικής ΚΥΑ.

Τονίζεται ότι σκοπός της νομοθεσίας διαχείρισης των λυμάτων, (10) σχετική Κ.Υ.Α., είναι ο καθορισμός και η λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Υγείας από τις αρνητικές επιπτώσεις της διάθεσης αυτών. Τα όρια διάθεσης λυμάτων που θέτει η νομοθεσία είναι δεσμευτικά και αφορούν αποκλειστικά στην ποιότητα της εκροής αυτών στον αποδέκτη.

Επίσης επισημαίνεται ότι η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων που εφαρμόζεται από τους φορείς διαχείρισης τους είναι αποδεκτή εφόσον καλύπτει τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι του άρθρου 16 της (10) σχετικής. Στην προκειμένη ο συνδυασμός του (27) σχετικού απολογητικού του Δήμου με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του δείγματος που λήφθηκε κατά την αυτοψία της υπηρεσίας μας στις 06 Ιουνίου 2025, (22 σχετικό), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος επεξεργασίας λυμάτων που εφαρμόζει ο Δήμος ήταν αναποτελεσματική καθώς τα διατιθέμενα λύματα δεν τηρούσαν τις απαιτήσεις του ως άνω Παραρτήματος.

Πλέον, όπως διαπιστώθηκε και κατά την αυτοψία, ο Δήμος Άργος – Ορεστικού επεξεργάζεται τα λύματα της ομώνυμης κωμόπολης στην ΕΕΛ Άργους - Ορεστικού, τερματίζοντας την ανεξέλεγκτη διάθεση αυτών στον ποταμό Αλιάκμονα.

Συνεπώς τα επιχειρήματα του Δήμου και οι εκ των υστέρων ενέργειες πλήρους συμμόρφωσης δεν αναιρούν την παράβαση που διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία.

Λαμβάνοντας υπόψη το ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης του Δήμου, την κατηγορία της δραστηριότητας (δεν κατατάσσεται περιβαλλοντικά οπότε λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη κατάταξη ως Β' κατηγορίας), τη συμμόρφωσή του προ της αυτοψίας, και το θετικό βαθμό συνεργασίας, η παραπάνω παράβαση κατατάσσεται ως ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου, σύμφωνα με την παρ. 15β. του άρθρου 20 του Ν.4014/2011.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις άρθρου 20 του Ν. 4014/11, σε περιπτώσεις παραβάσεων σημαντικής ή πολύ σημαντικής σοβαρότητας προβλέπεται η επιβολή προστίμου, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (παρ. 1 και 1α), και τις διατάξεις της (8) σχετικής Υ.Α. (ενότητες ΣΤ και Η του Παραρτήματος), ως εξής:

Το ύψος του προστίμου (ΥΠ) για την ως άνω περιβαλλοντική παράβαση, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας, υπολογίζεται από τον τύπο:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^4 \Sigma ΕΕΠ_i$$

Για την παράβαση οι συντελεστές στον τύπο του προστίμου έχουν ως εξής:

ΠΒ = 0,12 Κατηγορία δραστηριότητας Β

Σ_{ΣΚΕ} = 10.000 Για μη οικονομικές δραστηριότητες

ΣΒ = 11 Σημαντική παράβαση

- ΣΕΕΠ1 = 1,0 Ουδέτερο ιστορικό συμμόρφωσης σε βάθος δεκαετίας (μια φορά υπότροπος)
- ΣΕΕΠ2 = 0,6 Πλήρης συμμόρφωση
- ΣΕΕΠ3 = 1,0 Δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους
- ΣΕΕΠ4 = 0,9 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 1α του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 και ισχύει, το ύψος του προστίμου για κάθε παράβαση πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του ελάχιστου και μεγίστου ποσού ανά κατηγορία σοβαρότητας της παράβασης.

Συνεπώς:

Για την ως άνω Παράβαση, η οποία αξιολογείται ως ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας, **το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται στις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).**

Το συνολικό ποσό του προστίμου ανέρχεται στις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).

Η επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το αρ.21, παρ. 3 του Ν. 4014/2011 γίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τα (24) και (27) σχετικά, διαπιστώνεται ότι έχει επέλθει πλήρης συμμόρφωση. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση δεν τίθεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, καθόσον όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Επίσης, με τα ίδια σχετικά προσκομίστηκαν όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών συμμόρφωσης, τα οποία έγιναν δεκτά από την υπηρεσία μας και κατά συνέπεια **παύει η διαδικασία του ελέγχου και ολοκληρώνεται η περιβαλλοντική επιθεώρηση.**

Εφόσον δεν τίθεται ΠΔΕ, δεν απαιτείται Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Κατόπιν των ανωτέρω, το παρόν υπέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου/ Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης και αναρτάται στο ΗΠΜ σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

ΣΤ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η παρούσα αποστέλλεται στην:

- α) Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς συνοδευμένη με τον σχετικό φάκελο της υπόθεσης, σύμφωνα με την περ. βε) της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, η οποία παρακαλείται για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.
- β) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Καστοριάς προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Η Προϊσταμένη Σ.Ε.Β.Ε.

Δρ Σοφία Χριστοφόρου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς

Πλατεία Δαβάκη 1 (Δικαστικό Μέγαρο), 52100 Καστοριάς
(*Συνημμένα τα (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25) και (27) σχετικά*)
Email: grammeis@eisaggeliaprotodikon-kastorias.gov.gr

2. Δήμος Άργους – Ορεστικού

Διοικητηρίου 35, 52200 Άργος - Ορεστικό
Email: info@argosorestiko.gr

3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Καστοριάς
Μεγάλου Αλεξάνδρου και Διοικητηρίου
Email: info.kastoria@pdm.gov.gr
(για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)

B. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. ΥΠΕΝ

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ

2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας
Email: dontsios@e-dm.gov.gr

Εσωτερική Διανομή:

ΣΕΒΕ_ΤΕΠ_ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ_Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ